

# Driftsinstruks for INDOLA CVD-350 mekanisk avtrekksanlegg.

---

Dette hus er utstyrt med INDOLA avtrekksanlegg.

Viften på tak har flere hastigheter og styres fra bryterpanelet på avtrekkshtetten over komfyren.

Hetten er utstyrt med **servicebryter**. Denne bryter strømmen til hele anlegget og må kun slås av ved rengjøring og skifting av pærer i avtrekkshtetten.

## VIKTIG.

**Anlegget bør gå mest mulig i minimumstilling — da det ellers oppstår kondens i kanalene og huset kan få skader.**

Viften kjøres på høyere hastighet etter ønske og behov.

Med hilsen  
LVK-SENTERET A/S  
Oslo